

План устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно предписанию Отдела НДиПР по Лаишевскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ от 15.09.2023 г. за №2308/210-16-41-П/РВП в ГАУСО «КЦСОН «Золотая осень» МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе»

| Выявленные нарушения | Срок устранения нарушения | Устранение выявленных нарушений |
|--|---------------------------|---|
| Отсутствие автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении и противопожарной двери. | 01.09.2024 | Произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении и установлена противопожарная дверь. (Акт выполненных работ №789 от 27.10.2023г.) |
| Кабинет «Служебное помещение» на первом этаже используется как складское, который не соответствует нормам пожарной безопасности, а именно: отсутствует противопожарная дверь, допускается использование штепсельных розеток. | 01.09.2024 | Помещение используемое как складское перенесено на 2-ой этаж, где установлена противопожарная дверь. (Акт выполненных работ №540 от 05.09.2023г.) |

Директор



Башкирова О.Н.

Исполнитель Майорова Н.В.
8/84378/2-56-70