

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ПРОКУРАТУРА
АПАСТОВСКОГО РАЙОНА**

Гагарина ул., 2, Апастово, 422350,
(8-84376) 2 20 08, e-mail: aps.prok@tatar.ru

Директору
ГАУСО КЦСОН «Рассвет» МТЗ и СЗ РТ
в Апастовском муниципальном районе

Замдихановой М.Р.

25.01.2023 № 02-08-03-23

ул. Шоссейная, д. 5, пгт. Апастово,
Апастовский район,
Республика Татарстан, 423350

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушении требований
законодательства о пожарной безопасности

25 января 2023 года прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГАУСО КЦСОН «Рассвет» МТЗ и СЗ РТ в Апастовском муниципальном районе.

Установлено, что в ГАУСО КЦСОН «Рассвет» МТЗ и СЗ РТ в Апастовском муниципальном районе: пожарный щит, находящийся в коридоре 1-ого этажа здания не укомплектован полностью первичными средствами пожаротушения (п.410 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).

Вышеуказанные нарушения законодательства являются недопустимыми, создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц влекут уязвимость объекта, в случае совершения террористического акта (диверсии).

В силу положений статьи 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Указанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными лицами учреждения, возложенных на них обязанностей, создают угрозу пожароопасной ситуации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их впрод.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц, допустивших указанные нарушения действующего законодательства.

3. О дне рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района, о результатах рассмотрения сообщить в прокуратуру Апастовского района РТ в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Прокурор района
старший советник юстиции



З.М.Абитов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «РАССВЕТ» В АПАСТОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

422350, Шоссейная ул., д.5, пгт.Апастово,
Тел: 8(84376) 2-10-81 факс 8(84376)2-10-80
E-mail: ktsson.rassvet-apas@tatar.ru
ОКПО 56345610, ОГРН 1021605953698
ИНН/КПП 1608005029/160801001

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХЕЗМЭТ,
ХАЛЫКНЫ ЭШ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ ҺӘМ СОЦИАЛЬ
ЯКЛАУ МИНИСТРЛЫҖЫ
АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДАГЫ
ХАЛЫККА СОЦИАЛЬ ХЕЗМЭТ КҮРСӘТУ
КОМПЛЕКСЛЫ УЗӘГЕ «РАССВЕТ»
ДӘУЛӘТ АВТОНОМИЯЛЕ СОЦИАЛЬ ХЕЗМЭТ
КҮРСӘТУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

422350, Шоссейная ур., 5 нче йорт, Апас ш.тп.
Тел: 8(84376) 2-10-81 факс 8(84376)2-10-80
E-mail: ktsson.rassvet-apas@tatar.ru
ОКПО 56345610, ОГРН 1021605953698
ИНН/КПП 1608005029/160801001

№ 16 от «31» января 2023г.

Прокурору Апастовского района
Республики Татарстан
старшему советнику юстиции
З.М.Абитову

ОТЧЕТ

об исполнении представления об устранении нарушений
обязательных требований

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рассвет» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском муниципальном районе», рассмотрев представление Прокурора Апастовского района старшего советника юстиции З.М. Абитова об устранении нарушений требований федерального законодательства от «25» января 2023 г. № 02-08-03-23, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного представления.

1. Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства рассмотрено 31.01.2023 г. с участием заместителя прокурора Апастовского района И.Р.Хайбуллина.

2. Указанные в представлении нарушения, устранены в полном объеме, а именно выполнено следующее:

- Пожарный щит, находящийся в коридоре первого этажа здания укомплектован в соответствии с п.410 Правил противопожарного режима в РФ, а именно приобретено и установлено покрывало для изоляции очага возгорания (кошма противопожарная).

3. В связи с допущенными нарушениями, сотрудник ответственный за противопожарную безопасность ГАУСО «КЦСОН «Рассвет» МТЗ и СЗ РТ в Апастовском муниципальном районе» Габитова М.Ш. привлечена к дисциплинарной ответственности, в виде объявления замечания, приказ от 26.01.2023 г. № 10/л «О привлечении к дисциплинарной ответственности и