



«Утверждаю»

Директор ГАУСО КДИП ГИПР

М.Р.Валитов

2022 г.


П Л А Н

Мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности предписания № 50/1 от 15.07.22 г.

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ответственный исполнитель за устранение нарушения
1	2	3	4	5
1.	Не все помещения в полном объеме защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (уличный склад)	Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации (уличный склад)	1.06.2023	Ахметов А.В.
2	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Заменить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов для свободного открывания изнутри без ключа.	1.06.2023	Ахметов А.В.
3	Ограждения на крышах находятся в неисправном состоянии	Установить ограждения на крышах	1.06.2023	Ахметов А.В.
4	На ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, не закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания	Подвергнуть испытаниям ограждения на крышах. Закрепить таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний.	1.06.2023	Ахметов А.В.

5	Не представлены документы, подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ в том числе чердак, сценическая коробка актового зала	Провести проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	1.06.2023	Ахметов А.В.
6	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны кладовые помещения	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны кладовые помещения	1.06.2023	Ахметов А.В.
7	Не подтверждено соответствие ограждающих конструкции лифтовой шахты требованиям, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, и наличию тамбуров с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экранов, автоматически закрывающих дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, выполненными из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже E1 45	Подтвердить соответствие ограждающих конструкции лифтовой шахты требованиям, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, и наличию тамбуров с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экранов, автоматически закрывающих дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, выполненными из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже E1 45	1.06.2023	Ахметов А.В.

Заместитель директора



А.В.Ахметов